

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:



Дата:

Время:

КНМ 54210061000200575660

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27

(место принятия решения)

ПРЕДПИСАНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № 2286/1/1**

вручается: **Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению города Новосибирска "Детский сад № 84 "Благодать"**

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Перегоедова Сергея Валерьевича от «26» августа 2021 года № 2286.

В период с 15 час. 00 мин. 14.09.2021 по 13 час. 00 мин. 17.09.2021 государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Госперским Сергеем Александровичем проведена плановая выездная проверка, ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Машарова Наталья Вениаминовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система противопожарной защиты не предусматривает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот в случае пожара либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства или дистанционное открывание при устройстве видео- и аудиосвязи с местом расположения ворот	п. 71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

заведующий Маширова И.В.


Должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя)

[Handwritten signature]

(подпись)

Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору лейтенант внутренней
службы Госперский С.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)